

## DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 775

1. Producent wyrobu budowlanego: Danfoss A/S, Heating Solutions, Hårupvænget 11, 8600 Silkeborg, Denmark  
Importer: Danfoss Poland Sp. z o.o., Ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Termostat z czujnikiem temperatury podłogi Danfoss Link™ FT
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 33.20.70-19.00
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Termostat z czujnikiem temperatury podłogi Danfoss Link™ FT, wchodzący w skład bezprzewodowego systemu regulacji ogrzewania Danfoss Link™, służący do regulacji ogrzewania podłogowego elektrycznego.
5. Specyfikacja techniczna:

## Dokumenty odniesienia:

- Dyrektywa kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/EC
- Dyrektywa niskich napięć 2006/95/EC
- Dyrektywa 1999/5/EC
- Norma EN 60730 – 1 : 2000
- Norma EN 60730 – 2 - 9 : 2002
- Norma EN 300 220 – 2

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Napięcie robocze	180 - 230 VAC, 50/60 Hz
Częstotliwość transmisji	868,42MHz
Moc transmisji	≤ 1mW
Przebieżnik:	
Obciążenie rezystancyjne	230 V ~ 15 A / 3450 W
Obciążenie impedancyjne	cos φ = 0,3 Maks.1 A
Klasa IP	31


Pozostałe parametry wg karty katalogowej.

7. Nie dotyczy.

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Grodzisk Mazowiecki 19.10.2011 r.

Sylvia Błaszczak



Kierownik Produktu

Dział Wsparcia Technicznego