



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 851

1. Producent wyrobu: Danfoss Randall Ltd., Ampthill Road, Bedford, England.
Importer: Danfoss Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
2. Nazwa wyrobu: Termostat ATF
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU - 26.51.70.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: termostat przylgowy do montażu na rurze.
5. Specyfikacja techniczna:
Dokumenty odniesienia:
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
89/336/EEC, 92/32/EEC
Normy europejskie: EN 60730-1:2000
EN 55014-1:2001
Dyrektywa niskonapięciowa
73/23/EEC, 93/68/EEC
Normy europejskie: EN 60730-1:2000
EN 60730-2-9:2002
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
Zakres temperatur 10-90°C
Regulacja włącz/wyłącz
Odchyłka regulacji 8K
Obciążalność styków 2(6)A
7. Nr raportu z badań : Badania przeprowadzone przez Danfoss Randall Ltd – raport nr LT 5714

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Grodzisk Mazowiecki 27.02.2013 r.

Katarzyna Dragan

Inżynier Produktu